

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов»

_____ Е.В. Карпова

« ____ » _____ 20__ год

План мероприятий по устранению нарушений

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Потаповский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

(наименование учреждения)

Наименование контрольно-надзорного органа	номер и дата предписания	Выявленные нарушения	Выполнено / не выполнено	Мероприятия по устранению замечания
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской	№4 от 22.03.2019г.	В здании в проходах (коридорах) служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. Не	выполнено	Закуплено аккумуляторное освещение

области		предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно включаться одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения. Для питания аварийного освещения не предусмотрены (не установлены) аккумуляторные батареи, рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 часа;		
---------	--	---	--	--

<p>Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p>	<p>№5 от 18.03.2019г.</p>	<p>В помещении подвала отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации;</p>	<p>Не выполнено. Включены в программу «Развитие социальной защиты населения в Самарской области»» на 2014-2021 годы</p>	
		<p>В здании в проходах (коридорах) служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. Не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно включаться одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения. Для питания аварийного освещения не</p>	<p>Не выполнено. Срок до 31.08.2019</p>	<p>Закуплено аккумуляторное освещение</p>

		<p>предусмотрены (не установлены) аккумуляторные батареи, рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 часа;</p>		
		<p>В коридоре 4-го отделения отсутствует(не предусмотрена) автоматическая установка пожарной сигнализации;</p>	<p>Не выполнено. Включены в программу «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы</p>	

		Отсутствует второй эвакуационный выход из отделений №3 и №4;	Не выполнено. Затрагиваются конструктивные особенности объекта	
--	--	--	---	--

		<p>Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности. На путях эвакуации по лестничному маршу лестничной клетки имеются ступени разной высоты;</p> <p>Уклон лестницы на путях эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности более 1:1;</p>	<p>Не выполнено.</p> <p>Затрагиваются конструктивные особенности объекта</p>	
<p>Государственная инспекция труда в Самарской области</p>	<p>№ 63/12-2647-19-И/384/13/3</p>	<p>Обеспечить оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на территории учреждения</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>Оформляются договора на данные виды работ</p>